

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: КНМ №66220061000203502727 от 20.09.2022 г

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014, г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, д. 84,

8 (343) 346-12-60; 346-10-33; E-mail: gu@mchs96.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Заводская, 13 «б»,

тел. 8(34371) 2-45-20,

623650, Свердловская область, Тугулымский район, п.г.т.Тугулым, ул.Федюнинского, 1

тел. 8(34367) 2-11-68. E-mail: tond-Talitsa@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-028-2022/0134 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Тугулымский детский сад №6 "Василек"

исполняющей обязанности заведующего Макаровой Татьяне Владимировне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внепланового инспекционного визита № 66-28-2022/0134рс от «20» сентября 2022 года в период с 09 ч. 00 м. «29» сентября 2022г. по 12ч.00 м. «29» сентября 2022 г.

Дознавателем ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО старшим лейтенантом внутренней службы Ромазановым Азатом Бейсенбаевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведен(о) внеплановый инспекционный визит, по адресу: 623650, Свердловская об-
ласть, Тугулымский район, п.г.т.Тугулым, ул.Школьная, 16

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица и.о. заведующего

МАДОУ "Тугулымский детский сад №6 "Василек" Макарова Татьяна Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>Руководителем объекта не организуется и не осуществляется ремонт систем автоматической противопожарной защиты (АПС и СОУЭ). Срок эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации составляет более десяти лет (акт ввода в эксплуатацию – 2007год)</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (подтверждающие документы испытаний средств обеспече-</p>	<p>п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; ч.4 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.2.1 ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»; п. 4.2.4.3, п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; п.5.1.7 ГОСТ 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», п.6.6.1, п.6.6.3 ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию,</p>	01.08.2023	

	ния пожарной безопасности не представлены).	монтажу, техническому обслуживанию и ремонту		
2.	Осуществляется эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности помещений, не отвечающим нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности. Так при использовании веранд (помещения по тех.паспорту №71,72) под складские помещения не обеспечено заполнение проемов в противопожарных перегородках противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI30	пп. «н» п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.; ч.4 ст. 4, ст. 6, ст.88 табл.24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.2, п.5.1.2, п.5.2.6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	01.08.2023	
3.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в частности здание детского сада не оборудовано аварийным (эвакуационным) освещением.	п.23,37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.; ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 1.14 СНИП II-Л.2-62 Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования, раздел В глава 6 §5 п.4 СНИП II-В.6 Искусственное освещение; п.7.6.3 СП 52.13330.2016	01.08.2023	

	Естественное и искусственное освещение		
--	-------------------------------------------	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


« 29 » сентября 2022г.

И.о. заведующего МАДОУ "Тугулымский детский сад №6

"Василек"

Макарова Т.В.

(должность, фамилия, инициалы,
контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Дознаватель ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

Ромазанов А.Б., старший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575855

Владелец Мишарина Ольга Александровна

Действителен с 28.03.2022 по 28.03.2023